

Pflegeanleitung Badlüftungssystem SPS air



Allgemeine Hinweise zur Filterpflege

Das Badlüftungssystem SPS air verfügt über einen leicht zugänglichen Luftfilter, der regelmässig gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Eine saubere Filtereinheit sorgt für optimale Luftzirkulation und verhindert unangenehme Gerüche, Eigengeräusche, mindert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Lüftungssystems.

Überprüfen Sie den Filter **alle 3–6 Monate** und **reinigen** oder tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. **Mindestens alle 12 Monate** muss der Filter **ausgetauscht** werden.

Sicherheitshinweise

- Gerät nur mit Filter betreiben
- Keine Dampfstrahlgeräte verwenden
- Filter muss trocken eingesetzt werden

Filter reinigen

1. Entfernen Sie die Corian® Abdeckung.
2. Entnehmen Sie den Filter vorsichtig.
3. Klopfen Sie groben Staub vorsichtig aus oder saugen Sie ihn mit einem Staubsauger ab. Wischen Sie den Filter bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese den Filter beschädigen können.
4. Setzen Sie den Filter ein (trocken und weisse Seite nach vorne) und montieren Sie die Corian® Abdeckung.

Ersatzfilter besorgen

Bestellen Sie Ersatzfilter direkt bei Trivent AG, Gruabastrasse 10, 9497 Triesenberg, Liechtenstein verkauf@trivent.com.

- Filter M 240 × 240 × 16mm, Packung à 5 Stück, Artikelnummer: 91005
- Filter M 240 × 240 × 16mm, Packung à 10 Stück, Artikelnummer: 91010

Filter austauschen

Gehen Sie wie bei der Filterreinigung vor (ausgenommen Schritt 3).

talsee AG

4B Strasse 1
Postfach 963
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

talsee.ch
info@talsee.ch